



# Gmina Słońsk

66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15

[www.slonsk.pl](http://www.slonsk.pl) tel/fax 95 757 2271/95 757 2268

Słońsk 21.12.2020

## Modyfikacja SIWZ nr 3

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

### Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słońsk wraz z przepompownią ścieków

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP.271.13.2020.TT ogłoszonego w BZP pod numerem: 768721-N-2020 z dnia 18.12.2020 zmiana ogłoszenia pod nr 540549665-N-2020 z dnia 21.12.2020 r. i nr 540550002-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Na podstawie art. 38 ust.1 i oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie i modyfikuje odpowiedni SIWZ.

Pytania.

Zawraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Słońsk”:

1. Po przeanalizowaniu SIWZ i załączonych dokumentów stwierdzamy rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami, tj.:
- 2.

a) W dokumentacji technicznej studni DN1000 jest 18szt, natomiast w przedmiarach jest ich 16szt.,

**Odpowiedź – Dokumentacja techniczna obejmuje całość kanalizacji sanitarnej natomiast zamawiający zmniejszył zakres wykonania prac należy wycenić zgodnie z przedmiarem po modyfikacji w załączeniu mapka z zaznaczonymi odcinkami .**

b) W dokumentacji technicznej studni DN1200 jest 5szt., natomiast w przedmiarach jest ich 3szt.,

**Odpowiedź – Dokumentacja techniczna obejmuje całość kanalizacji sanitarnej natomiast zamawiający zmniejszył zakres wykonania prac należy wycenić zgodnie z przedmiarem po modyfikacji w załączeniu mapka z zaznaczonymi odcinkami .**

c) W dokumentacji technicznej rur PVC DN200 jest 720,99mb, natomiast w przedmiarach jest 422,67m,

**Odpowiedź – Dokumentacja techniczna obejmuje całość kanalizacji sanitarnej natomiast zamawiający zmniejszył zakres wykonania prac należy wycenić zgodnie z przedmiarem po modyfikacji w załączeniu mapka z zaznaczonymi odcinkami .**

d) W dokumentacji technicznej rura PE DN200 jest w ilości 21,64m, natomiast w przedmiarach jest 14,38m,

**Odpowiedź – Zamawiający poprawi przedmiar robót**

- e) W dokumentacji technicznej występuje rura ochronna DN355x21,1mm w ilości 12m, natomiast w przedmiarach jest 15m,

**Odpowiedź – Zamawiający poprawi przedmiar robót**

- f) Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści stosowanie studni DN1000 i DN1200 z kręgów betonowych zamiast studni tworzywowych?

**Odpowiedź - Zamawiający nie dopuszcza zmian.**

- g) Ze względu na powyższe rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami robót prosimy o dokładne określenie zakresu do wykonania podając numerami odcinków między studniami.

***Odpowiedź- Zakres prac : kanalizacja grawitacyjna studnie- od S1 do S 3 studnie fi 1000 w tym studnia S3 - rozprężna , od S14 do S31 - w tym studnie fi 1000 szt.10 i fi 1200 szt. 4 , oraz S39 do S 37 szt. 3 fi 1000, zamawiający dołącza mapę z opisem.***

- h) Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego badań geologicznych terenu inwestycji.

**Odpowiedź – zamawiający umieścił na stronie opinie geologiczna**

**XVI-OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

**JEST**

1. Pkt 11 ust. 1 JEST - Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj.

**GMINA SŁOŃSK  
ul. SIKORSKIEGO 15,  
66-436 SŁOŃSK**

**OFERTA - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słońsk wraz z przepompownią ścieków**

**Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 07.01.2021. godz. 10.30**

**WINNO BYĆ**

1. Pkt 11 ust. 1 JEST - Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj.

**GMINA SŁOŃSK  
ul. SIKORSKIEGO 15,  
66-436 SŁOŃSK**

**OFERTA - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słońsk wraz z przepompownią ścieków**

**Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 08.01.2021. godz. 10.30**

**XVII -MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**JEST**

1. Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres Zamawiającego **do dnia 07.01.2021., do godz. 10.00.**
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert **w dniu 07.01.2021 o godz. 10:30** w swojej siedzibie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

**WINNO BYĆ**

1. Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres Zamawiającego **do dnia 08.01.2021., do godz. 10.00.**
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert **w dniu 08.01.2021 o godz. 10:30** w swojej siedzibie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Otrzymują:

1. Firma pytająca
2. BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

**Wójt Gminy Słońsk  
(-)  
Janusz Krzyśków**