

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 27  
tel. (95) 722-89-86, fax (95) 720-64-47  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssegorzow/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssegorzow/)  
e-mail: [pssegorzow@wsse.gorzow.pl](mailto:pssegorzow@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 16.04.2021r.

HK.903.47.2021

*poczta elektroniczna*

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie §21 ust. 1 pkt. 1 oraz §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz sprawozdania z badania próbki wody z sieci (Sklep spożywczo-przemysłowy, Dzieduszyce Stare 13) wodociągu publicznego w Starych Dzieduszycach, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 03.03.2021r., nr SB/18795/03/2021 z dnia 09.03.2021r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Analiza wyników w/w badań wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Natomiast pod względem fizykochemicznym w wodzie podawanej do sieci stwierdzono podwyższony poziom **mętności** wynoszący **1,23 NTU** (dopuszczalny zakres wartości do 1,0 NTU).

W związku z powyższym konieczne jest wdrożenie działań mających na celu utrzymanie poziomu mętności na prawidłowym poziomie.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gorzowie Wlkp.  
*Kaczmarek*  
mgr inż. *Magorzata Kaczmarek*

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYWIENIA  
NIEPODLEGŁOŚCI