



Gorzów Wlkp., 08.10.2021r.

HK.903.215.2021

DECYZJA nr HK- 270/582/2021/D

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 104 §1, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. 735 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z Powiadomieniami o przekroczeniu (nr 17139495, 17139506 z dnia 08.10.2021r.) parametrów jakości próbek wody podawanej do sieci (Stacja Uzdatniania Wody w Witnicy) oraz z sieci (Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6) pobranej w dniu 05.10.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Witnicy,

I. stwierdza brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Witnicy – woda może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych

II. nakazuje:

**Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Mirosławskich 1,
66-460 Witnica**

wykonanie następujących obowiązków:

- 1) Podjąć działania naprawcze w terminie natychmiastowym, mające na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny w Witnicy do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) tak, aby spełniała te wymagania oraz poinformować o efektywności przeprowadzonych działań naprawczych.

- 2) Zapewnić w terminie natychmiastowym w okresie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi – awaryjne zaopatrzenie konsumentów w wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych w celu poprawy jakości wody dostarczanej przez wodociąg publiczny w Witnicy. W przypadku dostarczania wody cysterną/zbiornikiem – woda powinna odpowiadać wymaganiom w/w rozporządzenia, a punkt pobierania próbek wody do cysterny/zbiornika powinien być uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp.
- 3) Poinformować w terminie natychmiastowym konsumentów korzystających z wody dostarczanej przez wodociąg publiczny w Witnicy o stwierdzonym braku przydatności wody do spożycia – **woda może być używana wyłącznie do splukiwania urządzeń sanitarnych** i związanym z nim zagrożeniu zdrowotnym dla ludzi oraz planowanych przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramie ich realizacji.

III. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 08.10.2021r. administrator wodociągu publicznego w Witnicy przedłożył w tutejszym Organie (za pośrednictwem poczty elektronicznej) informację o wstępnym wyniku badania wody (Powiadomienie o przekroczeniu nr 17139495, 17139506 z dnia 08.10.2021r.) podawanej do sieci (Stacja Uzdatniania Wody w Witnicy) oraz wody z sieci (Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6), pobranej w dniu 05.10.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej (numer laboratoryjny próbki 063571/10/2021, 063572/10/2021 – SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna). Badania wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości: **>20 jtk** w 100 ml (woda podawana do sieci) i **> 10 jtk** w 100 ml wody (woda z sieci), przy najwyższej dopuszczalnej wartości parametru w próbce wody 0 jtk w 100 ml.

Narusza to § 3 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), w myśl którego „*Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia*”, który określa wartość parametru „bakterie grupy coli” na 0 jtk w 100ml.

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie

lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Jeżeli stwierdza się w wodzie bakterie grupy coli – to należy założyć, że mogą być w niej również obecne organizmy patogenne. Z tego powodu bakterie grupy coli nie mogą znajdować się w uzdatnionej wodzie dostarczanej odbiorcom, a ich wykrycie powinno pociągać natychmiastowe czynności mające na celu ustalenie przyczyny i podjęcie działań naprawczych.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028): „*Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.*”

Zgodnie z art. 27 ust. 1, 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.195) „*...W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień...*” oraz ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia „*jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu*”.

W świetle przepisów § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294): „*Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, (...) stwierdza: (...) brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi*”.

Biorąc pod uwagę fakt, że wodociąg publiczny zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości **Witnica i Białcz** (ok. 5410 osób) po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, wynikającego ze spożycia wody zanieczyszczonej bakteriami grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. stwierdził brak przydatności

wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Witnicy (woda może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych).

Z uwagi na powyższe oraz naruszenie cytowanych przepisów prawa, a także na podstawie art. 104 §1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. 735 ze zm.), w myśl których cyt.: „...*Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej...*”, „*Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...)*”, wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne.

Mając na uwadze potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i odstąpił od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, z powodu ochrony zdrowia ludzkiego. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt 1 Kpa)

2. Zgodnie z art.127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp.
mgr inż. Dorota Słowińska

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica
2. a/a



KOMUNIKAT Nr 5/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie braku przydatności wody do spożycia


z wodociągu publicznego w Witnicy zaopatrującego miejscowości :

Witnica, Białcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., po zapoznaniu się z Powiadomieniami o przekroczeniu (nr 17139495, 17139506 z dnia 08.10.2021r.) parametrów jakości próbki wody podawanej do sieci oraz z sieci, pobranych w dniu 05.10.2021r. z wodociągu publicznego w Witnicy informuje, iż jakość wody podawanej z w/w wodociągu nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli).

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp.
mgr inż. Dorota Słowińska