

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00157244/01

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica.**

WYJASNIENIA nr 4 TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SWZ.

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza alternatywnie wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni ścieków ogrodzeniem panelowym wysokości 1,7-1,8m z podmurówką prefabrykowaną, zamiast ogrodzenia siatką na słupkach stalowych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza alternatywnie wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni ścieków ogrodzeniem panelowym wysokości 1,7-1,8m z podmurówką prefabrykowaną, zamiast ogrodzenia siatką na słupkach stalowych.