



Witnica, 03.10.2022

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica

WYJASNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00353888/01

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SWZ.

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę fundamentów na stopy betonowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fundamentów na stopy betonowe.
2. Czy zamawiający dopuszcza zmianę ścian i stropu oraz podłogi na płytę warstwową z rdzeniem PIR 120mm (niepalna o wysokim stopniu izolacji termicznej)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę ścian i stropu oraz podłogi na płytę warstwową z rdzeniem PIR 120mm (niepalna o wysokim stopniu izolacji termicznej).
3. Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z Płyty GK wewnątrz?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z płyty GK wewnątrz pomieszczeń.
4. Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z sufitu podwieszanego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z sufitu podwieszanego.
5. Czy umeblowanie wchodzi w zakres Wykonawcy?
Odpowiedź: Umeblowanie wchodzi w zakres zamówienia (jest po stronie Wykonawcy).
6. Jaką klasę odporności ogniowej ma posiadać obiekt (REI na konstrukcję)?
Odpowiedź: Klasa odporności budynku „B” -, budynek niski, konstrukcja nośna główna – R120, konstrukcja dachu - R30, przekrycie dachu RE30, ściana zewnętrzna EI60.
7. Czy zamawiający przewiduje pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz chodniki – schody przy wejściach do budynku? Podłoga kontenerów ma 20 cm nad poziom gruntu/fundamentu.
Odpowiedź: Należy zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych do obiektu.