

Gmina Witnica  
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6  
66-460 Witnica

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3

#### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Przebudowa ulicy Kolejowej w Witnicy.**

Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

**Pytanie 1:**

Wnosimy o przekazanie uzgodnienia z operatorem sieci energetycznych występujących na całej długości przedsięwzięcia.

**Odpowiedź:**

W załączeniu warunki likwidacji kolizji nr 12/kol/RD2/2023.

**Pytanie 2:**

W związku z punktem 3.6 opisu technicznego „**Uzbrojenie podziemne sieci elektroenergetycznej pod konstrukcjami utwardzonymi zabezpieczyć rurami osłonowymi.**” prosimy o potwierdzenie konieczności zabezpieczenia rurami osłonowymi wszystkich sieci elektroenergetycznych pod konstrukcjami utwardzonymi, w szczególności: nawierzchnią bitumiczną jezdni, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zjazdami oraz pasami postojowymi.

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenie sieci planuje się pod konstrukcjami twardymi jezdni i ścieżki rowerowej oraz pod zjazdami i pasami postojowymi.

**Pytanie 3:**

W związku z punktem 3.6 opisu technicznego „**Uzbrojenie podziemne sieci elektroenergetycznej pod konstrukcjami utwardzonymi zabezpieczyć rurami osłonowymi.**” prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej (specyfikacji technicznej, projektu technicznego) zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej rurami osłonowymi.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załączonym planem zabezpieczenia sieci – rys. nr 6.1 i 6.2.

**Pytanie 4:**

Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą nawierzchni z mieszanki mastykoso-grysowej (SMA)

**Odpowiedź:**

Specyfikacja została udostępniona wraz z załącznikami do Wyjaśnień nr 2.

Załączniki:

1. Warunki likwidacji kolizji nr 12/kol/RD2/2023.
2. Plan zabezpieczenia sieci – rys. nr 6.1 i 6.2.