

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych.**

Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Zastosowany na zadaniach:

- Budowa drogi gminnej nr 006738F w Kamieniu Wielkim*
- Budowa drogi gminnej nr 006712F – ul. Leśna w Białczu*
- Budowa drogi gminnej nr 006749F w Dąbroszynie*
- Budowa drogi gminnej nr 006755F w Dąbroszynie*
- Przebudowa drogi gminnej nr 103953F - ul. Gajowa w Witnicy*

rodzaj kostki betonowej – SEMMERLOCK LUNDO, jest materiałem szlachetnym przeznaczonym do zabudowy pod ruch pieszy i kołowy lekki zgodnie z deklaracjami producenta.

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę materiału do wykonania nawierzchni dróg na materiał dedykowany do tego typu zastosowań tj. kostka betonowa BEHATON grubości 8cm w kolorze szarym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie kostki betonowej innej niż wskazana w dokumentacji projektowej o grubości nie mniejszej niż 8 cm, koloru szarego dla jezdni i grafitowego dla zjazdów. Należy stosować kostkę o formie i fakturze zbliżonej do projektowanej. Dopuszcza się również stosowanie kostki typu BEHATON grubości minimum 8 cm i wskazanej powyżej kolorystyce.