

**Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica.**

Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie zbiorników na wodę pitną o parametrach równoważnych, wykonanych jako skręcane z membraną uszczelniającą w środku? Na oferowane technologie wykonania zbiorników posiadamy całościowy atest PZH do kontaktu z wodą pitną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako równoważne.