

03.07.2024 r.

Zamawiający informuje, że wpłynęło jedno zapytanie do toczącego się postępowania. Stosownie do dyspozycji art. 284 ust. 2 oraz 6 pzp Zamawiający publikuje jego treść wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Dlaczego Zamawiający obniża wymagania jakościowe do ciśnienia roboczego pracy kotła do 2 Bar, ograniczając w ten sposób konkurencję oraz ukierunkowując się na produkty niższej jakości? Czy Zamawiający dopuszcza, aby kocioł posiadał ciśnienie robocze 3 Bar, przy badaniu 6 Bar, co stanowi gwarancję jakości produkowanych wyrobów?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza, aby kocioł posiadał ciśnienie robocze 3 Bar, przy badaniu 6 Bar.