

UWAGA:
Rurę odpowietrzająca komorę
i wyprowadzić ponad teren
w bezkolizyjnym miejscu tak aby
nie utrudniać użytkowania terenu

UWAGA

Klamry złazowe należy montować w układzie drabinowym.
Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton Kl. >45
i wodoszczelności W8
Beton i uszczelki muszą być odpornr na agresywne
oddziaływanie ścieków i gazów (CH4, H2S, C□, C□2), 4<pH<8
Kręgi łączone na uszczelki.
Długość podparć rurociągu, oraz sposób mocowania dopasować
na budowie
Połączenie zgrzewane PE

5 Łańcuch uszczelniający ŁU-2 szt. 2
Rura ochronna PVC200mm szt. 2 L=0,2m
4 Słupek wsporczy z bloczków M6 1
3A Tuleja PE do zgrze. z kołn. stal. 90/80 szt.1 SDR 17
3 Tuleja PE do zgrze. z kołn. stal. 110/100 szt.1 SDR 17
2 Trójnik kołnierzowy żeliny DN100/100/80 szt1
1A Zasuwa nożowa z kółkiem Dn80 szt. 1
1 Zasuwa nożowa z kółkiem Dn100 szt. 1





biuro projektów – wykonawca projektu:	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO–USŁUGOWE
EKO-INSTAL S.C	ul.Czerwonego Krzyża 10, 66–440 Skwierzyna
	tel./fax. (095) 717 10 70 Email : eko_instal@poczta.fm
NIP 5961646792	Email : eko_instal@poczta.fm REGON 080009361
OBIEKT	UJŚCIE WARTY–ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO–ŚCIEKOWA W AGLOMERACJI WITNICA "WSCHÓD"
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO–TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW OBRĘB NOWINY WIELKIE GMINA WITNICA DZIAŁKI:629,43/1,51/3,630/1,630/2,635,634,79/4,650,649,640, 643,627,638,123/3,124/13,124/7,124/17,124/18,124/19,124/20 639,641,642,194/1,644,645,201/3,271/1,272/2,276/1,647,656,123/4,263/5L(816) 624/1,625/1,626
INWESTOR	Gmina Witnica ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66–460 Witnica
BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Harasimowicz Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urządz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr ŁUKG/0010/POOS/05
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Elwira Kramm Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urządz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr ŁUKG/0034/POOS/03
SZCZEGÓŁ KOMORY POŁĄCZENIOWEJ NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM	SKALA 1:25 / RYS.NR 31