


LEGENDA:

1 - istn. stacja transformatorowa S-2355 Witnica Żwirowa wraz z istniejącą szafką oświetleniową SO-3 .

2 - proj. trasy nowych odcinków kablowych 0,4 kV wg relacji:
- S-2355 Żwirowa, a słup nr I/1 - kabel typu YAKyYżo 4x120mm² - dł. ca linii 159mb.(dł.trasy 137m)
- S-2355 Żwirowa, a słup nr II/1 - kabel typu YAKyYżo 4x120mm² - dł. ca linii 163mb.(dł.trasy 141m)
- szafka SO-3 Żwirowa, a słup ośw. nr I/1 i II/1 - kabel typu YAKyYżo 4x35mm² - dł. ca linii oświetleniowej 294mb.(dł.trasy 234m)

3 - proj. trasy nowych odcinków kablowych 0,4 kV wg relacji:
- S-2355 Żwirowa, a słup nr I/1 - kabel typu YAKyYżo 4x120mm²
- mufa ZMR4 ul.Żwirowa, a mufa ZMR4 ul. Traugutta - kabel typu YAKyYżo 4x120mm² - dł. ca linii 65mb.(dł.trasy 62m)
- słup ośw. nr I/3, a słup nr I/1 - kabel typu YAKyYżo 4x35mm²
- pomieszczenie oficera dyżurnego w Centrum Ratownictwa, a sygnalizator nr 2 - kabel typu YAKyYżo 4x25mm² - dł. ca linii 297mb.(dł.trasy 266m)

4 - proj. trasy nowych odcinków kablowych 0,4 kV wg relacji:
- S-2355 Żwirowa, a słup nr II/1 - kabel typu YAKyYżo 4x120mm²
- słup ośw. nr I/3, a słup nr II/1 - kabel typu YAKyYżo 4x35mm²

5 - istn. odcinek linii kablowej 0,4 kV relacji S-2355 Żwirowa, a Ośrodek Zdrowia - na odcinku A -B odkopać i poprowadzić do proj. mufy kablowej ZMR4 umiejscowionej poza chodnikiem i połączyć z projektowanym kablem typu YAKyYżo 4x120mm²

6 - proj. odcinek liniii oświetleniowej pomiędzy słupami 7/3, a 7/4 - kabel typu YAKyYżo 4x35mm² - dł. ca odcinka linii 32mb.(dł.trasy 26m). Linia zasilana z szafki oświetleniowej SO-7 kier. Traugutta

7 - proj. linia kablowa dla zasilania czterech punktów sygnaliazyjnych dla potrzeb służb ratowniczych w Centrum Ratownictwa w Witnicy - kabel typu YAKyYżo 4x25mm² - dł. ca linii 297mb.(dł.trasy 266m)

- proj. mufa kablowa 0,4 kV termokurczliwa typu ZMR 4.

T - proj. mufa trójnikowa typu HSM300/120

A - proj. słup oświetleniowy typu SR8 bez wysięgnika z istn. oprawą oświetleniową typu SGS 103/70 1xSON-TP 70W, zdemontowaną z istniejących słupów oświetleniowych (wysokość zawieszenia oprawy 8m od powierzchni ziemi

B - proj. słup oświetleniowy typu SR8 wraz z wysięgnikiem typu W16/1/1/1 z proj. oprawą oświetleniową typu SGS 203/150 1xSON-TP 150W, (wysokość zawieszenia oprawy 8m od powierzchni ziemi)

C - proj. oprawa oświetleniowa typu SGS 203/150 1xSON-TP 150W, na proj. słupie E10,5/15 i wysięgniku typu W16/1/1/1

- proj. słup dla sygnalizacji drogowej typu RPR2,7 bezpośrednio wkopywany do ziemi wraz oprawą sygnalizacyjną LED w kolorze czerwonym

- istn. linie kablowe 0,4 kV przeznaczone do likwidacji. Pozostawić w ziemi jako nieczynne.

| | | |
|---|---|---|
| RAMIKO Kinga Ostraszewska, ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin, NIP 948-176-43-06, tel./fax. 095-718-25-77, e-mail: ramiko_ko@o2.pl | | Nr rysunku: E1 |
| Obiekt: | Przebudowa skrzyżowania ul. Rutkowskiego, Żwirowej i Traugutta w Witnicy - przebudowa istniejących sieci energetycznych oraz linii oświetlenia ulicznego dz. nr 715, 953, 952/1, 120, 477/3, 950, 949/4, 956, 955 | Skala: 1: 500 |
| Temat: | Projekt zagospodarowania terenu | Faza: PB |

| Autor: | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień i izby | Data: | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Projektował: | mgr inż. Rafał Frieske, uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń | LBS/0010/POOE/06, LBS/IE/2064/04 | 06.2011 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Grzegorz Dąbski, uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń | ZAP/0069/POOE/05, ZAP/IE/0188/05 | 06.2011 | |