

Columbus Energy S.A.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków

Kraków, 11.07.2017

Tel. 12 307 30 90
Fax. 12 311 33 13
www. columbusenergy.pl

Znak sprawy: DBP/PM/11/07.2017/-5

Gmina Witnica
66-460 Witnica
ul. Krajowej Rady Narodowej 6

Dotyczy: zapytanie do przetargu nr postępowania: WI.271.7.2017

Szanowni Państwo ,

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą zamówienia „Wykonanie robót budowlanych na montażu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Witnicy oraz na budynku Urzędu Miasta i Gminy”.

Zwracam się, z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:

1. Czy dopuszczają Państwo, z uwagi na prężnie rozwijający się rynek i coraz nowocześniejsze rozwiązania technologiczne montaż paneli 270Wp? Obecnie na rynku nie produkują się już paneli o moc 255 Wp. Montaż paneli o mocy 270 Wp, korzystnie wpłynie na zmniejszenie montażu powierzchni montażu paneli fotowoltaicznych?

Z poważaniem

Columbus Energy S.A.
31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
KRS 0000373608 NIP 9492163154 REGON 2418111
tel. 12 307 30 90 Fax 12 311 33 13

ColumbusEnergy

Columbus Energy S.A.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków

Kraków, 14.07.2017

Tel. 12 307 30 90
Fax. 12 311 33 13
www.columbusenergy.pl

Znak sprawy: DBP/PM/12/07.2017/-6

Gmina Witnica
66-460 Witnica
ul. Krajowej Rady Narodowej 6

Dotyczy: zapytanie do przetargu nr postępowania: WI.271.7.2017

Szanowni Państwo ,

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą zamówienia „Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz na budynku Urzędu Miasta i Gminy”.

Zwracam się, z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:

1. Czy zamawiający może sprecyzować zapis w PROJEKCIE TECHNICZNYM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ odnośnie wydajności paneli po 25 latach. W/w projekcie jest zapisane, iż panele muszą gwarantować spadek mocy po 25 latach na poziomie 87%, jednak żadne z dostępnych na rynku paneli o mocy 250Wp nie gwarantują tak wysokiej mocy pi 25 latach. Średnia moc paneli po tym czasie oscyluje w granicach 80%.

Z poważaniem

Yastwo
Gmina Witnica
ul. Krajowej Rady Narodowej 6
66-460 Witnica
14.07.2017