

Witnica, 17.07.2017 r.

Gmina Witnica

Ul. K.R.N. 6

66-460 Witnica

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu WI.271.7.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz na budynku Urzędu Miasta i Gminy

Znak postępowania: WI.271.7.2017

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ:

Pytanie z dn. 13.07.2017 r.:

„W projekcie technicznym ZSP widnieje wyraźnie zapis, iż należy zastosować falownik o mocy 20 kW, natomiast w tabeli 2 tego dokumentu (strona 6) przedstawiono parametry falownika o mocy 27,6 kW. Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie jaką moc urządzenia należy zastosować”

Odpowiedź na pytanie z dn. 13.07.2017 (odpowiedź nr 2)

Należy zastosować falownik o mocy 20 kW.

Pytanie z dn. 14.07.2017 r.:

„Czy zamawiający może sprecyzować zapis w Projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej odnośnie wydajności paneli po 25 latach. W ww. projekcie jest zapisane, iż panele muszą gwarantować spadek mocy po 25 latach na poziomie 87%, jednak żadne z dostępnych na rynku paneli o mocy 250 Wp nie gwarantują tak wysokiej mocy po 25 latach. Średnia moc paneli po tym czasie oscyluje w granicach 80%.”

Odpowiedź na pytanie z dnia 14.07.2017 r. (odpowiedź nr 3)

Zamawiający oczekuje dostaw paneli o sprawności podanej w ogłoszeniu o przetargu, tj. 87% po 25 latach. Wykonawca może dostarczyć panele o wyższej mocy jednostkowej, lecz co najmniej mocy łącznej wskazanej w ogłoszeniu o przetargu, zgodnie z odpowiedzią nr 1 na pytania zadane w postępowaniu przetargowym, udzieloną dnia 13.07.2017 r.