

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27  
tel. 095 722 89 86, fax. 095 720 64 47  
e-mail: [psse.gorzowwlpk@pis.gov.pl](mailto:psse.gorzowwlpk@pis.gov.pl)  
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP

Gorzów Wlkp., dnia 14.04.2016r.

HK- 530-37/6/16



**Burmistrz  
Miasta i Gminy Witnica**

Na podstawie § 19 ust. 1 oraz § 20 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przesyła *Obszarową ocenę jakości wody służącej do zbiorowego zaopatrzenia ludności miasta i gminy Witnica za rok 2015.*

**1. Wodociągi publiczne:**

W 2015r. ludność miasta i gminy Witnica zaopatrywana była w wodę przez wodociągi publiczne w:

- Witnicy,
- Kamieniu Wielkim,
- Kamieniu Małym,
- Dzieduszycach Starych,
- Mosinie,
- Nowinach Wielkich,

administrowanych przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy.

Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z wodociągów zaopatrzenia zbiorowego w Kamieniu Wielkim, Kamieniu Małym, Dzieduszycach Starych, Mosinie, Nowinach Wielkich korzystali z wody, której jakość odpowiadała wymaganiom określonym w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

W 2015 roku obserwowano brak stabilności jakości wody podawanej przez wodociąg publiczny w Witnicy. Od września 2015r. odnotowano pogorszenie jakości wody pod

względem mikrobiologicznym. Pod względem fizykochemicznym jej poprawę odnotowano w I kwartale 2015r. (obowiązywała decyzja z 2014r.) a następnie w okresie od października do grudnia ponowne jej pogorszenie. W związku z powyższym w dalszym ciągu obowiązują decyzje o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia w powyższym zakresie. Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwuje się wahania jakości wody podawanej przez ten wodociąg (w 2011r.- jakość wody odpowiadała wymaganiom, w 2012r.- nie odpowiadała, w 2013r. – odpowiadała, w 2014r. – nie odpowiadała, w 2015r. – nie odpowiadała).

## **2. Indywidualne ujęcia wody:**

W 2015r. wodę z indywidualnych ujęć, wykorzystywaną jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej, dostarczały 3 wodociągi własne:

- Ośrodka Wypoczynkowego „Sosny” Marian Piątkowski, Sosny, 66-460 Witnica,
- Leśnego Ustronia Sp. z o.o., ul. Myśluborska 12, 66-460 Witnica
- Widof Sp. z o.o., ul. J. Krasickiego 37, 66-460 Witnica.

Jakość wody podawanej z tych urządzeń odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
*D. Kozera*  
w Górzynie Wlkp.  
mgr inż. Danuta Kozera

W załączeniu:

1. Obszarowa ocena jakości wody za rok 2015.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Bogdaniec

MK2/MK2

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2015r.**

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	Miejscowość, w której znajduje się wodociąg	Dobowa produkcja wody w m <sup>3</sup> /d	Powiat zaopatrywany w wodę	Gmina/ Miasto zaopatrywana w wodę	Obszar zaopatrywania w wodę	Liczba ludności zaopatrywana w wodę	Jakość wody	Przekroczone parametry	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo
Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. ul. Kosymierów Mirosławskich 1 66-460 Witnica	Witnica	685	gorzowski	m. Witnica	Witnica Białez	5358	nie odpowiada	- mangan  - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	- decyzja z dnia 08.09.2014r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, prolongowana dwukrotnie. Z uwagi na poprawę jakości wody uchylono w/w decyzję dnia 21.04.2015r.	- płukanie sieci wodociągowej - wymiana złoza
									- decyzja z dnia 17.09.2015r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, wydano jedną decyzję zmieniającą termin.	- dezynfekcja wody



						<p>Jeniek  Jeniec  Jeze  Jezyki  Krzyszczynna  Krzyszczynka  Kwiatkowie  Lubczyno  Motylewo  Podjein  Roszkowice  Więprzyce  Wiosłów</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--