

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27  
tel. 095 722 89 86, fax. 095 720 64 47  
e-mail: psse.gorzowwlpk@pis.gov.pl  
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 21.04.2015r.

**DECYZJA Nr HK-530-114/49/14/D**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.**

po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanego: *Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica* znak: L.dz. MZK/721/04/2015 z dnia 09.04.2015r. (data wpływu 10.04.2015r.),

**POSTANAWIA**

**uchylić decyzję Nr HK-530-114/20/14/D z dnia 08.09.2014r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia o podwyższonych parametrach fizykochemicznych** zmienionej decyzjami Nr HK-530-114/28/14/D z dnia 12.11.2014r., Nr HK-530-114/28/14/D z dnia 20.01.2015r. i Nr HK-530-114/39/14/D z dnia 09.03.2015r.

podawanej z **wodociągu publicznego w Witnicy**

**UZASADNIENIE**

Badania wody podawanej do sieci (SUW Witnica) i z sieci (Urząd Miasta i Gminy Witnica ul. KRN 6) wodociągu publicznego w Witnicy, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 23.07.2014r. (sprawozdania z badań Nr: DL.OBS.9051.775.N.2014, Nr: DL.OAI.9051.407.N.14 z dnia 25.07.2014r., Nr: DL.OBS.9051.775.N.2014 z dnia 12.08.2014r., Nr: DL.OAI.9051.408.N.14 z dnia 31.07.2014r.) wykazały, że jakość wody podawanej do sieci nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) z uwagi na podwyższony poziom **mętności**

wynoszący **1,5 NTU** (dopuszczalny zakres wartości 1 NTU - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian), a także zmianę **smaku**, który został oceniony jako **nieakceptowalny** (dopuszczalny zakres wartości dla smaku - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian).

Wykonane przez stronę, w ramach kontroli wewnętrznej, badania wody podawanej do sieci i z sieci pobranej w dniach 01.08.2014r., 08.08.2014r., 14.08.2014r. i 18.08.2014r. wskazały na podwyższony poziom **manganu** wynoszący **80 - 110 µg/l** w wodzie podawanej do sieci. Natomiast stężenie pozostałych zbadanych parametrów wynosiło odpowiednio w wodzie podawanej do sieci: mętność - 0,28 NTU, żelazo - 83 µg/l, smak - akceptowalny, a w wodzie z sieci mangan - 40 µg/l, mętność - 0,30 NTU, żelazo 65 µg/l i smak - akceptowalny i nie przekraczały najwyższego dopuszczalnego zakresu wartości określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 ze zm.).

Z uwagi na podwyższony poziom manganu w wodzie podawanej do sieci Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w dniu 08.09.2014r. wydał decyzję Nr HK-530-114/20/14/D *o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia o podwyższonych parametrach fizykochemicznych*, podawanej z wodociągu publicznego w Witnicy i zobowiązał stronę do wykonania wskazanych w niej obowiązków, w ściśle określonym terminie.

Na wnioski strony termin wykonania obowiązków nałożonych w/w decyzją był przedłużany 3- krotnie, ostatni termin wyznaczono na 03.04.2015r.

Pismem znak: L.dz. MZK/721/04/2015 z dnia 09.04.2015r. (data wpływu 10.04.2015r.) Zarząd Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. ul. Kosynierów Mirosławskich 1 w Witnicy wystąpił z wnioskiem o uchylenie decyzji Nr HK-530-114/20/14/D z dnia 08.09.2014r. *o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia o podwyższonych parametrach fizykochemicznych* zmienionej decyzjami Nr HK-530-114/28/14/D z dnia 12.11.2014r., Nr HK-530-114/28/14/D z dnia 20.01.2015r. i Nr HK-530-114/39/14/D z dnia 09.03.2015r. Prośbę swoją uzasadniły, *...pozytywnymi wynikami badania wody...''*.

Do wniosku strona załączyła wyniki badań wody podawanej do sieci (SUW Witnica) i z sieci (Urząd Miasta i Gminy Witnica ul. KRN 6) pobranej w dniu 07.04.2015r. (sprawozdania z badań Nr: 163b/308/1691/15/2015, Nr: 163a/308/1690/15/2015), wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, które wykazały, iż w wodzie podawanej do sieci poziom manganu wynosi 0,03 mg/l, natomiast w wodzie z sieci poziom manganu wynosi < 0,025 mg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Decyzją j.w Organ nałożył na stronę obowiązki polegające na obniżeniu poziomu manganu w wodzie podawanej przez wodociąg publiczny w Witnicy do lub poniżej dopuszczalnego zakresu wartości w ściśle określonym terminie.

Przedstawione przez stronę wyniki badania wody podawanej do sieci oraz z sieci, pobranej w dniu 07.04.2015r. w w/w punktach monitoringowych, w ramach kontroli wewnętrznej wskazują, że jakość wody w zakresie parametrów fizykochemicznych (mangan) odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 ze zm.).

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. biorąc pod uwagę poprawę jakości wody w powyższym zakresie, uchylił przedmiotową decyzję.

**Pouczenie:**

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GORZOWIE WLKP.  
mgr Edward Andrusyszyn

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica
2. a/a

Do wiadomości :

1. Urząd Miasta i Gminy Witnica ul. KRN 6, 66-460 Witnica
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Sekcja HŻŻ i PU w/m (poczta elektroniczna)

MK/MK