

Witnica, 28.07.2017 r.

Gmina Witnica

Ul. K.R.N. 6

66-460 Witnica

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu WI.271.10.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz na budynku Urzędu Miasta i Gminy

Znak postępowania: WI.271.10.2017

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1 z dn. 27.07.2017 r.:

„W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie instalacji Fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta oraz Budynku Szkolno-Przedszkolnego proszę o informację na temat zastosowanych ogniw fotowoltaicznych . W projekcie zostały zastosowane moduły o mocy 250 wp. Na dzień dzisiejszy żaden producent nie produkuje już ogniw o tak niskiej mocy znamionowej (standardowa moc znamionowa na dzień dzisiejszy waha się od 270 wp. Do 300 wp.) proszę o informacje czy instalacja ma zostać dobrana pod względem mocy znamionowej czy ilości ogniw wtedy uzyskana moc będzie większa od zakładanej o ok. 16 %.”

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 27.07.2017 r.:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszej ilości modułów fotowoltaicznych o większej mocy, przy zachowaniu pozostałych warunków technicznych opisanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak WI.271.10.2017, w szczególności planowanej łącznej zainstalowanej mocy 8,75 kWp (str. 3 SIWZ) oraz wymiarów i technologii montażu paneli. Instalacja ma zostać dobrana pod względem sumarycznej mocy znamionowej.