

Komunikat nr 1/10/2017

Ogłoszony w dniu 11.10.2017r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla odbiorców
w miejscowości Kamień Wielki, Mościce.

Burmistrz Miasta i Gminy w Witnicy informuje, że badania wody podawanej do sieci wodociągu publicznego w Kamieniu Wielkim, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20.09.2017r., **wykazały przekroczony poziom manganu** wynoszący: **150µg/l**; oraz w 2 punktach z sieci: **90µg/l** i **60µg/l** w związku z czym PPIS w Gorzowie Wielkopolskim stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia o podwyższonych parametrach fizykochemicznych**.

Ocena pod względem organoleptycznym:

- Podwyższony poziom manganu może prowadzić do niepożądanych zmian organoleptycznych wody.

Możliwość poprawy jakości wody przez konsumentów:

- Brak możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów.

Udzielone zgody na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów:

- Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi.

Zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego:

- Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi.

Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:

- wymiana pompy w celu zmniejszenia prędkości przepływu przez filtry
- zwiększono ilość powietrza w procesie uzdatniania
- kontrola poziomu manganu w wodzie podawanej przez ww. wodociąg
- informacja konsumentów o możliwości pogorszenia jakości wody w sieci pod względem parametrów fizykochemicznych.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. stwierdza, że jakość wody w zakresie fizykochemicznym nie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uznał, że korzystanie z wody podawanej z ww. wodociągu, w dopuszczonej decyzją terminie, tj. do 31.10.2017r. nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia użytkowników pod warunkiem, że pozostałe parametry nie ulegną pogorszeniu.

Informacje dotyczące wody do spożycia będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej.

Z up. BURMISTRZA

Urszula Sawicka
Sekretarz Gminy