

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. 095 722 89 86, fax. 095 720 64 47
e-mail: pssegorzow@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP

Gorzów Wlkp., 16.11.2017r.

DECYZJA Nr HK-530-115/29/17/D



Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanego: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica, znak: Ldz. MZK/3807/11/2017 z dnia 07.11.2017r. (data wpływu 08.11.2017r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

zmienia decyzję Nr HK-530-115/7/17/D z dnia 28.08.2017r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia o podwyższonych parametrach fizykochemicznych zmienionej decyzją nr HK-530-115/18/17/D z dnia 06.10.2017r.

dotyczącą:

wodociąg publiczny w Kamieniu Wielkim

w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków w ten sposób, że przedłuża termin wykonania obowiązków:

ustalając nowe terminy:

1. Obniżenia poziomu manganu w wodzie podawanej przez wodociąg publiczny w Kamieniu Wielkim do lub poniżej dopuszczalnego zakresu wartości **30.11.2017 r.**
2. Kontrolowania poziomu manganu w wodzie podawanej przez w/w wodociąg **30.11.2017 r.**
3. Przedłożenia PPIS w Gorzowie Wlkp. wyników badań wody podawanej do sieci oraz z sieci w zakresie manganu. **30.11.2017 r.**

UZASADNIENIE

Badania wody podawanej do sieci wodociągu publicznego w Kamieniu Wielkim, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 06.06.2017r., 04.07.2017r. i 12.07.2017r. (sprawozdania z badań nr SB/52175/06/2017 z dnia 13.06.2017r. - wykonane przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie oraz nr 289e/689/3504/17/2017 z dnia 05.07.2017r., 307b/727/3673/17/2017 z dnia 17.07.2017r. - wykonane przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gorzowie Wlkp.) wykazały podwyższony poziom **manganu** wynoszący **266 µg/l, 270 µg/l i 240 µg/l** w wodzie podawanej do sieci (Stacja Uzdatniania Wody w Kamieniu Wielkim).

Stanowiło to naruszenie §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), w myśl którego cyt.: *„Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia”*, zgodnie z którym dopuszczalny zakres wartości dla manganu wynosi 50 µg/l.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w dniu 28.08.2017r. wydał decyzję Nr HK-530-115/7/17/D o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia o podwyższonych parametrach fizykochemicznych, podawanej z wodociągu publicznego w Kamieniu Wielkim i zobowiązał Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica do wykonania wskazanych w niej obowiązków, w ściśle określonym terminie.

Na wniosek Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kosynierów Mirosławskich 1 w Witnicy termin wykonania obowiązków nałożonych w/w decyzją przedłużono do dnia 31.10.2017r.

Pismem znak: L.dz. MZK/3807/11/2017 z dnia 07.11.2017r. (data wpływu 08.11.2017r.), strona wniosła o przedłużenie terminu wykonania obowiązków określonych w decyzji o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia o podwyższonych parametrach fizykochemicznych z wodociągu publicznego w Kamieniu Wielkim, do dnia 30.11.2017r. Prośbę swoją uzasadniła następująco „...W trakcie badań własnych stwierdzono problem z filtrem nr 1 i obecnie filtr ten jest wyłączony z eksploatacji i uzdatnianie odbywa się na filtrze nr 2. W dniu 03.10.2017r. zamówiono złożę filtracyjne kompletne ze złożem katalitycznym defeman, natomiast 16.10. otrzymano informację, że złożę jest do odbioru. Złożę dojechało do nas 20.10. W najbliższych dniach planujemy wymianę złoża w filtrze

nr 1...". Do wniosku dołączono, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, wyniki badania wody surowej, podawanej do sieci (SUW Kamień Wielki) i z sieci (Dom Pomocy Społecznej ul. Stawna 40 w Kamieniu Wielkim i Sklep Spożywczy w Mościcach) wodociągu publicznego w Kamieniu Wielkim, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30.10.2017r. (sprawozdania z badań nr 492f/1172/5745/17/2017, nr 492g/1172/5746/17/2017, nr 492h/1172/5747/17/2017, nr 429i/1172/5748/17/2017 z dnia 31.10.2017r.), które wykazały utrzymujący się podwyższony poziom manganu w wodzie podawanej do sieci (130 µg/l). W w/w punktach sieci poziom manganu utrzymywał się w granicach normy (50 µg/l, 25 µg/l). Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W świetle tego zapisu strona wnosząc o zmianę decyzji, miała wykazać istnienie, co najmniej jednej z tych przesłanek, a więc: „interes społeczny” lub „słuszny interes strony”.

W oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka zdrowotnego wynikającego ze spożycia wody o podwyższonej zawartości manganu podawanej z wodociągu publicznego w Kamieniu Wielkim oraz po uwzględnieniu zakresu prowadzonych prac naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uznał, że korzystanie z wody podawanej z w/w wodociągu, w dopuszczonym decyzją terminie, tj. do 30.11.2017r. nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia użytkowników pod warunkiem, że pozostałe parametry nie ulegną pogorszeniu, natomiast administratorowi wodociągu pozwoli na kontynuowanie dalszych niezbędnych prac zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uznając motywy przytoczone we wniosku za słuszne PPIS w Gorzowie Wlkp. w trybie art. 155 K.p.a. zmienił powyższą decyzję uwzględniając w całości proponowane terminy.

W przypadku pogorszenia jakości wody w/w decyzja może ulec zmianie.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Zgodnie z art.127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.
D. Kozera
mgr inż. Danuta Kozera

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica

2. a/a

Do wiadomości (poczta elektroniczna):

1. Urząd Miasta i Gminy Witnica Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Sekcja HŻŻ i PU w/m

MK