

Witnica, 17.01.2018 r.

Gmina Witnica  
Plac Andrzeja Zabłockiego 6  
66-460 Witnica

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy”.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

**Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy (Znak: WI.271.1.2018)**

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z dnia 12.01.2018 r.:

**Pytanie nr 1:**

*„Czy, jeśli chodzi o wymagania dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych oferenta możliwe jest przedstawienie referencji na osobno roboty ogólnobudowlane i osobno instalacyjne wykonane za kwoty nie mniej niż 200 000,00 zł każda (razem nie mniej niż wymagane 400 000,00 zł) ?”*

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 2:**

*„W przedmiarze jest odwołanie do dokumentacji projektowej (specyfikacja grzejników - ma to wpływ na cenę), w materiałach dostępnych nie ma projektu. Czy jest możliwe udostępnienie dokumentacji na stronie internetowej?”*

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostarczone grzejniki łącznie pokrywały zapotrzebowanie na ciepło określone w audycie energetycznym. Grzejniki należy dobrać zgodnie z tym zapotrzebowaniem przy uwzględnieniu, że ich wysokość musi zawierać się w przedziale 600mm - 900mm a łączna liczba zamontowanych grzejników ma wynosić 109 szt.