



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Witnica
ul. PLAC ANDRZEJA ZABŁOCKIEGO 6
66-460 Witnica

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina.

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: WI.271.18.2017

Witnica, 03.08.2018r.

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwaną dalej Pzp) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy w zakresie zadania jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Odpowiedź:

Tak, wykonawca wraz z dokumentami odbiorowymi przedstawia geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Pytanie 2:

Drewno konstrukcyjne wiaty to tarcica budowlana (bez suszenia) zaimpregnowana w kolorze brąz czy drewno suche strugane impregnowane impregnatem w kolorze brąz?

Odpowiedź:

Drewno konstrukcyjne - drewno suche strugane impregnowane impregnatem w kolorze brąz.

Pytanie 3:

Czy łąty pod blachą trapezową to zwykłe łąty budowlane czy suche strugane i impregnowane w kolorze konstrukcji?

Odpowiedź:

Należy wykonać łąty suche strugane i impregnowane w kolorze konstrukcji.



Pytanie 4:

Wokoło wiat zaznaczono teren utwardzony, jak wyglądać ma utwardzenie i czy wchodzi ono w zakres budowy wiat?

Odpowiedź:

Należy wykonać utwardzenie z kruszywa łamanego o frakcji 0-32 mm, grubość warstwy 15 cm, pod warstwą kruszywa wykonać warstwę z geowłkniny.

Pytanie 5:

Czy w zakres roboty wchodzi orynnowanie?

Odpowiedź:

Tak, wiaty należy orynnować.