



HK-530-126/13/18

Gorzów Wlkp., 11.12.2018r.

+ poczta elektroniczna

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie §21 ust. 1 pkt. 1 oraz §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz sprawozdań z badań próbek wody podawanej do sieci (SUW) i z sieci (sklep spożywczo – przemysłowy Dzieduszyce Stare 13) **wodociągu publicznego w Dzieduszycach Starych**, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej w okresie 08.08.2018r. do 07.11.2018r., tj. nr:

- SB/78340/08/2018 z dnia 14.08.2018r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- DL.OBS.9051.03035.2018 z dnia 12.10.2018r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- 513a/1107/5266/18/2018 z dnia 22.10.2018r. (ocena jakości wody po podjętych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych),
- 513b/1107/5267/18/2018 z dnia 22.10.2018r. (ocena jakości wody po podjętych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych),
- SB/115855/11/2018 z dnia 19.11.2018r. (parametry grupy A i B),

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W w/w okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. kwestionował jedną próbkę pobraną w ramach nadzoru sanitarnego z uwagi na przekroczenie w wodzie z sieci najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego „bakterii grupy coli”. Badanie próbek wody pobranej po przeprowadzeniu działań naprawczych wykazało, że jakość wody w zakresie w/w parametru uległa poprawie.

Analiza wyników w/w badań wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.
D. Kozera
mgr inż. Danuta Kozera

W załączeniu:

1. Kserokopie sprawozdań z badań nr DL.OBS.9051.03714.2018, DL.OBS.9051.03715.2018 z dnia 10.12.2018r.

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica

2. a/a

Do wiadomości (poczta elektroniczna):

1. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

nr