

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. (95) 722-89-86, fax (95) 720-64-47
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssegorzow/
e-mail: pssegorzow@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 04.11.2019r.

HK-530-33/15/19

+ poczta elektroniczna

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie §21 ust. 1 pkt 1 oraz §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz sprawozdań z badań próbek wody podawanej do sieci (Stacja Paliw Hill – Gaz w Kamieniu Małym) i z sieci (Stacja Przeładunkowa Odpadów w Krześniczce) **wodociągu publicznego w Kamieniu Małym**, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w okresie 03.10.2019r. do 15.10.2019r., tj. nr:

- SB/110511/10/2019 z dnia 09.10.2019r. (parametry grupy A oraz Enterokoki),
- 520c/1083/5246/19/2019 z dnia 18.10.2019r. (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h - ocena jakości wody po podjętych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych),
- 520b/1083/5245/19/2019 z dnia 18.10.2019r. (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h - ocena jakości wody po podjętych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych),

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W w/w okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. kwestionował jedną próbkę wody pobraną w ramach kontroli wewnętrznej z uwagi na przekroczenie w wodzie z sieci (Stacja Przeładunkowa Odpadów w Krześniczce) najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego „ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h”. Badania próbek wody pobranej po przeprowadzeniu działań naprawczych wykazało, że jakość wody w zakresie w/w parametru uległa poprawie.

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



Analiza wyników w/w badań wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarno-Higieniczny
w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Danuta Kozera

W załączeniu:

1. kserokopie sprawozdań z badań nr: DL.OBS.9051.02905.2019, DL.OBS.9051.02906.2019 z dnia 17.10.2019r.

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica
2. a/a

Do wiadomości (poczta elektroniczna):

1. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica
2. Wójt Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.