

Dotyczy: wykonania boisk sportowych przy SP we wsi Zawada w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Proszę o odpowiedź na pytania.

W Opisie określone są parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej zgodnie z tabelą zamieszczoną w Rekomendacji Technicznej wyrobu, a więc są to konkretne parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Wymaganie tak dużej ilości konkretnych parametrów uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Ponadto założenia projektu typowego „ORLIK 2012” są takie że pozwalają oferować różne rodzaje nawierzchni sportowych posiadających następujące dokumenty:

- badania na zgodność z normą PN-EN 14877
- lub aprobatę techniczną ITB
- lub rekomendację techniczną ITB
- lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium np. LABOSPORT
- atest PZH

Warunki finansowania są adekwatne tylko dla nawierzchni poliuretanowych spełniających ogólne warunki powyżej. Każda próba manipulacji parametrami technicznymi a przez to wskazywanie konkretnych produktów oraz ograniczenia konkurencyjności będzie pociągała za sobą wstrzymanie finansowania.

W związku z tym proszę o unieważnienie wymogu oferowania nawierzchni poliuretanowych o konkretnych parametrach technicznych określonych w ST oraz dopuszczenie produktów o innych parametrach, spełniających wymogi programu „ORLIK 2012”.

Proszę także o dopuszczenie nawierzchni o parametrze twardość nawierzchni ~55 Sh A, odporność na uderzenie – pow. odcisku kulki 550 m2, co pozwoli na zaproponowanie produktów o równoważnej jakości innych producentów.

**Komunikat dot. zachowania uczciwej konkurencji**

W związku z informacjami uzyskanymi od Jednostek Samorządu Terytorialnego o przesyłaniu przez firmy biorące udział w realizacji projektu „ Moje Boisko Orlik 2012” konkretnych rozwiązań nieodpowiadających SIWZ określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zamieszczonej na stronie [www.orlik2012.pl](http://www.orlik2012.pl) komunikujemy, że działanie takie zakłóca zachowanie uczciwej konkurencji i narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku złamania warunków zachowania uczciwej konkurencji przy formułowaniu SIWZ nie będzie można uzyskać dofinansowania ze środków publicznych.

Zielona Góra, 2009-07-15

Znak : RIT - 341 / 19-3 / 09

*Sprawa dot. przetargu na wykonanie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem przy SP we wsi Zawada*

Urząd Gminy Zielona Góra informuje, iż na ogłoszony przetarg nieograniczony dot. **wykonania kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem przy SP we wsi Zawada** wpłynęło drugie zapytanie (kserokopia w załączeniu).

**W odpowiedzi na złożone zapytanie Urząd Gminy Zielona Góra informuje :**

W odniesieniu do części pierwszej zapytania dot. unieważnienia wymagań odnoszących się do nawierzchni poliuretanowych określonych w Specyfikacji Technicznej informuję, iż Zamawiający nie modyfikował ST i parametry techniczne określone w Specyfikacji są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki zamieszczonymi na stronie internetowej [WWW.orlik2012.pl](http://WWW.orlik2012.pl).

Natomiast w odniesieniu do prośby o dopuszczenie nawierzchni o parametrze twardości ok. 55 Sh A – Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem w ST o treści:

**Twardość nawierzchni ~60 Sh A** dopuszcza się twardość nawierzchni zbliżoną do wyżej podanej, lecz **nie mniejszą niż 55 Sh A**.

W zakresie wymogu dotyczącego odporności na uderzenie, tj. odcisku kuli o wartości **650mm<sup>2</sup>**, informuję, iż należy tą wartość traktować **jako parametr maksymalny**, w związku z powyższym – odcisk kuli o wartości **550mm<sup>2</sup>** będzie spełniał ten warunek.