

SŁUP STALOWY OCYNKOWANY O DŁ. CZĘŚCI NADZIEMNEJ 7m
Z WYSIĘGNIKIEM O DŁ. 1,5m 10°NP FIRMY ELMONTER
OPRAWA MALAGA SGS 102 II KL. O MOCY 100W
KABEL YAKY 4x35 mm²

40(56) ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SŁUPAMI (DŁUGOŚĆ KABLA)

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUGI BUDOWLANO-INSTALACYJNE **MARPOL** 66-016 Czerwieńsk ul. Leśna 10 tel. 68 3278160 kom. 512428377			
Obiekt: Adres:	**DROGI GMINNE** **OŚWIETLENIE TERENU** **NOWY KISIELIN** **UL. SPOKOJNA** **DZ. NR 23/1, 24/2, 10/91, 259/1**	Branża: elektryczna	
Tytuł:	**SCHEMAT POŁĄCZEŃ**	skala	nr rys **2**
Projektant: inż. MAREK SEWERYN upr. bud. nr 196/77/Zg			