





RZUT PRZYZIEMIEMIA / 1:50





LEGENDA:


- 


Łącznik jednobiegunowy p/t, 16A/250V, montaż na wys. 1,2m (jeżeli nie zaznaczono inaczej), bryzgoszczelny, IP44
- 


Łącznik świecznikowy p/t, 16A/250V, montaż na wys. 1,2m (jeżeli nie zaznaczono inaczej), IP44
- 


Łącznik schodowy p/t, 16A/250V, montaż na wys. 1,2m (jeżeli nie zaznaczono inaczej), IP44
- 


Czułka ruchu
- 


Tablica Elektryczna
- 

ES.013.20 Raylux Opal 2x36 IP44 EVG
- 

EO.050PC.20 Atlantyk 3 PC IP65 2x36 EVG
- 


DO.004.20 CS.006 LugStar n/t z szybą IP44 2x26 EVG
- 

Moduł awaryjny 3h
- 

YDYżo 3x1,5 mm2
- 

YDYżo 4x1,5 mm2

OCHRONA OD PORAŻENI
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

 BIURO PROJEKTOWE "Basista & Krasucka"			
65-211 Zielona Góra ul. Ceglana 9/3 tel/fax 68 452 97 76			
Oświadczenie: ROZBUDOWA BOISK I BUDYNKU SPORTOWEGO - ETAP II			
Adres: 65-022 LEŻYCA, dz. nr 91		Skala: 1:50	
Stan: PROJEKT BUDOWLANY		Nr Rys.: 4E	
Przeznaczenie: Rzut przyziemia - rozszerezenie włączników i oprawy świetlnych		Podpis:	
Wykonawcy opracowania:		Nr uprawnień:	
Opracował: mgr inż. Sławomir Miodzanowski		Data: 12.2011	
Uprawnienia: inż. inż. Arkadiusz Sadowski		130/90/ZG	
Uprawnienia: inż. inż. br. elektryczna		12.2011	
Sprawdził: inż. Władysław Sadowski		190/77/Zg	
Uprawnienia: inż. inż. elektryczna		12.2011	