


RZUT DACHU / 1:50




LEGENDA:


- #— ZK – złącze kontrolne w obudowie
- +— ZU – złącze uniwersalne
- |— ZR – złącze rymowe
- +— ZS – połączenie spawane
- Zwód poziomy (pionowy) – FeZn fi: 8
- Przewód odprowadzający – FeZn fi: 8 w rurce grubościenną fi: 28 w warstwie ocieplenia (izolacji)

- Przewód odprowadzający do uziomu fundamentowego – FeZn 25x4
- - - Uziom fundamentowy – FeZn 25x4

**OCHRONA OD PORAŻENI**  
**SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**



**BIURO PROJEKTOWE "Basista & Krasucka"**



65-211 Zielona Góra ul. Ceglana 9/3 tel/fax 68 452 97 76

**Obiekt:** ROZBUDOWA BOISKI I BUDYNKU SPORTOWEGO - ETAP II

**Adres:** 65-022 LEŻYCA, dz. nr 91

**Stadium:** PROJEKT BUDOWLANY

**Przedmiot:** Instalacja odgromowa

**Branża:** ELEKTRYCZNA

**Skala:** Nr Rs., 1:50

Wykonany opracowania:		Nr uprawnień	Data:	Podpis:
Opracował: Uprawnienia:	mgr inż. Sławomir Miodzanowski			12.2011
Projektował: Uprawnienia:	mgr inż. Arkadiusz Sadowski inż. - inż. pr. elektryczna			12.2011
Sprawdził: Uprawnienia:	inż. Władysław Sadowski inż. - inż. pr. elektryczna			12.2011
				190/77/Zg

**Nr Rs.,**  
6E