


YLgY 5x25
Zasilanie zalicznikowe



Pi = 33,3 kW
Po = 30,6 kW
Jo = 46,0 A

Moc kW	Odbiór
24,0 1,1	Centrala nawiewna na świetlicę
1,5	Wentylator wyciągu z świetlicy
TS2	Tablica sterownicza w pom. 1,10
4,0	Rozdzielnica zaplecza kuchennego
1,5	Tablica sterownicza napędu kurtyny



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
ZIELONA GÓRA ul. DZIAŁKOWA 19

Obiekt: REMONT OBIEKTU ŚWIEITLICY W MIEJSCOWOŚCI RACULA ul. GŁOGOWSKA 79 GM. ZIELONA GÓRA, dz. nr. 80/19		Nr umowy: 38/04	Arkusz: 5/E
Przedmiot: ROZDZIELNICA TB1		Uprawnienia:	
Autor: inż. A. Wrotkowski	Specjalność: Instalacyjna	Numer: 182/76/ZG	Podpis: [Signature]
Opracował: inż. A. Wrotkowski	Instalacyjna	182/76/ZG	Data: 11.2004
Sprawdził: mgr inż. T. Baranowski	Instalacyjna	114/82/ZG	11.2004
Właściciel: mgr inż. P. STANKIEWICZ	DRUGI	22/75VZDP	11.2004