

**Od:** [REDACTED]

**Wysłane:** wtorek, 7 lipca 2020 17:44

**Do:** kancelaria <kancelaria@um.gorzow.pl>; OSiR <osir@osir.gorzow.pl>

**Temat:** stadion

Witam

Proszę o informację jakie prace,czego dotyczyły,kiedy i przez kogo były prowadzone na obiekcie im.Edwarda Jancarza przy instalacji elektrycznej w roku 2020.

Pozdrawiam

[REDACTED]



Gorzów Wielkopolski, dnia 20.07.2020 r.

WOR - III.1431.196.2020.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 7 lipca 2020 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie prac przeprowadzonych na obiekcie im. Edwarda Jancarza przy instalacji elektrycznej w roku 2020 informuję, iż:

- dokonano kontroli wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – zgodnie z treścią protokołu z dnia 11 maja 2020 r. „W trakcie kontroli stwierdzono, że obiekty są przygotowane do używania w okresie letnim 2020 r.”, kontrola została przeprowadzona przez firmę ASBUD z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jana Kilińskiego 14;
- dokonano przeglądu serwisowego polegającego na: sprawdzeniu poprawności działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeglądzie serwisowym zasilaczy UPS, sprawdzeniu poprawności układów SZR, wykonaniu próby funkcjonalnej instalacji przy zasilaniu z agregatu, sprawdzeniu poprawności działania oświetlenia podstawowego oraz konserwacji rozdzielnic elektrycznych na terenie stadionu – zgodnie z treścią protokołu z dnia 26 lutego 2020 r. „Sprawdzane urządzenia instalacji elektrycznej działają poprawnie i nadają się do dalszej eksploatacji”, kontrola została wykonana przez firmę Artem S.A. z siedzibą w Złotnikach przy ul. Czołgowej 4 (poczta 66-002 Suchy Las);
- dokonano przeglądu technicznego silnika SCANIA DC9 zainstalowanego w agregacie prądotwórczym – zgodnie z treścią protokołu z dnia 2 marca 2020 r. „Urządzenie działa sprawnie”, kontrola została wykonana przez firmę Tynfowicz Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sybiraków 42;
- dokonano badań okresowych – rocznych agregatu, zgodnie z treścią protokołu z dnia 20 marca 2020 r. „Stan przewodów odprowadzających i zacisków kontrolnych dobry”, kontroli dokonał uprawniony pracownik OSiR;

- dokonano kontroli rocznej stanu oświetlenia awaryjnego, zgodnie z treścią protokołu z dnia 3 marca 2020 r. „Po kontroli stwierdzam, że stan oświetlenia awaryjnego jest sprawny”, kontroli dokonał uprawniony pracownik OSiR;
- dokonywano comiesięcznych kontroli stanu oświetlenia awaryjnego, zgodnie z treścią protokołu z dnia 26 czerwca 2020 r. „Po kontroli stwierdzam, że stan oświetlenia awaryjnego jest sprawny”, kontroli dokonywał uprawniony pracownik OSiR;
- dokonano przedmeczowej kontroli stanu oświetlenia awaryjnego, zgodnie z treścią protokołu z dnia 29 czerwca 2020 r. „Po kontroli stwierdzam, że stan oświetlenia awaryjnego jest sprawny”, kontroli dokonał uprawniony pracownik OSiR.

Poza ww. kontrolami i przeglądami przeprowadzono drobne, bieżące naprawy, które wykonywał uprawniony pracownik OSiR.

  
SEKRETARZ MIASTA  
Eugeniusz Kurzawski