




Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Tieje

Gorzów Wlkp. 22.02.2016

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Śląska 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42
e-mail: bok@pwikgo.pl



FINEO Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia

ZAKRES USŁUG:

WODOCIĄGOWE

- Wykonywanie przyłączy wodociągowych,
- układanie przewodów bez wykopów „przecisk kretem”,
- cięcie rur żeliwnych urządzeniem „Dolmar”,
- nawiercanie ręczne i mechaniczne urządzeniem „Ravetti”,

KANALIZACYJNE

- inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych,
- czyszczenie kanalizacji,
- inspekcja szczelności urządzeniem „Blizzard”,

LABORATORYJNE

- badanie wody i ścieków

Nasz znak: TI / 16



Dotyczy: Przebudowy sieci na zadaniu pn.: „Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2016 r., znak: DK22:04.02.16/09/W, informuje o konieczności:

- przebudowy pomiędzy pkt. (1-2) ul. Bierzanina, kolidującego odcinka sieci PVC Dn 160 mm, poza projektowany pas ruchu,
- przebudowy pomiędzy pkt. (5-6) ul. Walczaka istniejącego odcinka sieci PE Ø 315 mm na minimum PE Ø 400 mm, poza projektowany pas ruchu,
- przebudowy pomiędzy pkt. (4-7) ul. Walczaka istniejącego odcinka sieci z żeliwa szarego Dn 100 mm.

Poza tym w obrębie projektowanej konstrukcji drogi i chodnika należy poddać regulacji wysokościowej istniejące studnie sanitarne zgodnie z wymaganiami:

- połączenia kręgów wyspoinować od wewnątrz i zewnątrz,
- zastosować pierścienie dystansowe betonowe z tym, że ostatni pierścień dystansowy z tworzywa sztucznego,
- przestrzeń pomiędzy płytą nastudzienną i pierścieniem odciążającym, kręgami studni uszczelnić za pomocą pianobetonu,

Wszystkie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przecinające modernizowaną drogę należy poddać inspekcji telewizyjnej przed i po jej wykonaniu.

Informacje odnośnie urządzeń odprowadzających wody opadowe należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

dr inż. Bogusław Andrzejczak