



W sypialniach należy zastosować źródła światła o kolorze widmowym 3000K w pozostałych pomieszczeniach 4000K.

1.	Korytarz	8,38 m2	pcv
2.	Przedśionek	4,99 m2	pcv
3.	Szatnia	27,57 m2	pcv
4.	Łazienka	21,79 m2	terakota
5.	Sypialnia	37,78 m2	parkiet
6.	Sala	46,66 m2	pcv
7.	Kuchnia	13,36 m2	terakota
8.	Przedśionek	1,85 m2	terakota
9.	WC	3,5 m2	terakota
10.	Gabinet lekarski	10,86 m2	pcv
11.	Biuro	17,13 m2	pcv
12.	Rozdzielnia	12,58 m2	pcv
13.	Przedśionek	1,75 m2	terakota
14.	Przedśionek	3,42 m2	terakota
15.	Sala	46,07 m2	parkiet
16.	Sypialnia	37,06 m2	parkiet
17.	Łazienka	21,85 m2	terakota
18.	Szatnia	20,48 m2	pcv
19.	Szatnia	6,34 m2	pcv
20.	Korytarz	4,88 m2	pcv
21.	Klatka schodowa	9,41 m2	pcv
20.	Korytarz	8,79 m2	pcv
21.	Biuro	9,08 m2	pcv
22.	Magazyn	13,96 m2	terakota

Rzut
pier
1:100

Pracownia projektowa "ALFA".					
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dowbora Muśickiego 21 tel. (0-95) 7214-777					
	imię i nazwisko	nr upr.	data	podpis	zamierzenie inwestycyjne / obiekt :
Projektował:	mgr inż. Bogusław Dombek	18/99/GW w specjalności elektr. bez ograniczeń	26.02.2016 r.		Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 3
Sprawdził:	inż. Lech Misiorny	19/77/GW w specjalności elektr. bez ograniczeń	26.02.2016 r.		
projekt nr :	faza:	branza:	treść rysunku :		dz. nr ewid. 2120 ul. Słoneczna 10 66-400 Gorzów Wlkp.
-	PFU	Elektryczna	Rozmieszczenie		
data i miejsce opracowania :		opraw — piętra			
Gorzów Wlkp.26.02.2016 r.				skala 1:100 rys. nr : 3	