

**OPIS TECHNICZNY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
TERMOMODERNIZACJI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3
- INSTALACJA SOLARNA -**

INWESTOR: Miasto Gorzów Wlkp.
Urząd Miasta
Ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

LOKALIZACJA OBIEKTU: 66-400 Gorzów Wlkp.
Ul. Słoneczna 10
DZ. EWID. NR 2120

1. INSTALACJA SOLARNA CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI

W ramach inwestycji przewidziano wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej. Zasilanie w ciepłą wodę z instalacji solarnej połączonej z węzłem cieplnym. Panele solarne należy połączyć z pojemnościowym podgrzewaczem wody o poj 500l Instalacja solarna wyposażona będzie w czujnik temperatury podgrzewu wody, termostatyczny automat mieszający pompę zmieszania, czujnik nasłonecznienia oraz pompę cyrkulacyjną.

Przy przejściach przez przegrody stosować tuleje osłonowe.

Instalację należy poddać próbie szczelności przed nałożeniem otulin.

UWAGI KOŃCOWE

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
- podczas montażu stosować się do uwag i wytycznych producentów;
- podczas wykonywania robót instalacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP.