

Gorzów Wlkp., 2017-03-16

WAD-VI.271.11.2017.AJD

Wszyscy Wykonawcy

Dot. przetargu nieograniczonego na Wykonanie termomodernizacji obiektu Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Słonecznej 10 w Gorzowie Wlkp. w zakresie modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. w obiekcie, wykonania izolacji termicznej obiektu, wymiany okien zewnętrznych. Zadanie zrealizowane zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.

W dniu 16.03.2017 do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

Proszę o informację, co rozumieją Państwo pod pojęciem "modernizacji systemu c.o." Czy w zakresie prac projektowych i wykonawczych chodzi o wymianę wyłącznie instalacji, czy mowa też o wymianie węzła ciepłowniczego?

Odpowiedź: W ramach modernizacji systemu c.o. zgodnie z PFU przewidziana jest wymiana rur oraz grzejników. Natomiast wymianę węzła ciepłowniczego na nowy, kompaktowy, dwufunkcyjny z modułem ciepłej wody planuje w 2017 roku PGE GiEK S.A., Oddział Elektrociepłownia Gorzów, w ramach odrębnego zadania.

Z poważaniem

wz. PREZYDENTA MIASTA

20.03.2017.

Jacek Szymankiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta

DYREKTOR
Wydziału Technicznego

Bożena Mawiska

SEKRETARZ MIASTA

Lukasz Szymankiewicz