



Gorzów Wlkp., 2014-07-04

WOU-IV.271.36.2014.AR

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. Przetargu nieograniczonego na Przebudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego na potrzeby Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1. Termomodernizacja obiektów oświatowych – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 ul. Dunikowskiego 5.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego przesłane zostało zapytanie dotyczące w/w zadania następującej treści:

1. Czy szlichta ma być zerwana na całości dachu czy tylko w miejscach spękanych zniszczonych.

Odpowiedź: Szlichta cementowa ma być zerwana w miejscach spękanych, osypujących się, wykazujących słabą przyczepność do podłoża oraz w miejscach uszkodzonych podczas wykonywania demontażu istniejącego pokrycia z papy.

2. Z jakiego materiału mają być wykonane balustrady i w jaki sposób pomalowane tradycyjnie czy proszkowo.

Odpowiedź: Należy wykonać balustrady stalowe malowane proszkowo.

3. Czy w ofercie ująć wycenę napisów na elewacji nr 1 E12.

Odpowiedź: Tak w ofercie należy ująć wykonanie napisów na elewacji nr E12.

4. Czy okna należy wyposażyć w dźwignie GZE jeśli tak to prosimy o podanie które okna należy w nie wyposażyć.

Odpowiedź: Okna oznaczone symbolem O9 i O10 należy wyposażyć w dźwignię GZE.

5. Prosimy o podanie rodzaju tynku jaki należy przyjąć malowany czy barwiony w masie.

Odpowiedź: Należy przyjąć tynk barwiony w masie.

6. Czy w wycenie należy ująć prace malarskie wewnętrzne po osadzeniu okien i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Należy ująć prace malarskie zgodnie pozycjami 24 i 25 przedmiaru robót.

Z poważaniem
PREZYDENT MIASTA
Tadeusz Jędrzejczak