



**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 7355 500
F: +48 95 7355 670
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 2014-07-07

WOU-IV.271.36.2014.AR

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ulicy Dunikowskiego 5 na potrzeby Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1.
Termomodernizacja obiektów oświatowych- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 ul. Dunikowskiego 5.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie:

W STWiOR w pkt.2.2 /dotyczy umywalek/ pisze umywalki z zestawem montażowym wg systemu producenta tzn. montujemy na stelażach czy na wspornikach i kołki montażowe. Producenci umywalek nie polecają zestawów montażowych

Odpowiedź:

System montażu umywalki należy dobrać do pomieszczenia wg rysunków rzutów poziomych kondygnacji projektu budowlanego lub rysunków wykonawczych od A-9 do A-17. Projektant dopuszcza oby dwa systemy montażu umywalek.

Pytanie: Jaką ilość należy przyjąć mechanizmu otwierania GZE na jedno okno.

Odpowiedź: Przyjąć należy 2 mechanizmy otwierania GZE na jedno okno.

Pytanie: Czy w wycenie należy ująć ogrodzenie Tab.3.

Odpowiedź: Tak należy ująć.

Pytanie: Czy w wycenie należy ująć koszty zabezpieczenia elewacji środkiem antygraffiti.

Odpowiedź: Nie należy ujmować kosztów zabezpieczenia elewacji środkiem antygraffiti – Zamawiający wyłączył z przedmiotu zamówienia zabezpieczenie elewacji antygraffiti.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta
mgr Alina Nowak