



Gorzów Wlkp., 03.10.2014 r.

WOU-IV.271.54.2014.AJD

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu na „Remont ulicy Kasprzaka na odcinku od wjazdu do BAMY do przejazdu w kierunku CMB na odcinkach od km 59+266,00 do km 59+366,50 i od km 59+486,00 do km 59+950,00.

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o uszczegółowienie kategorii obciążenia ruchem (KR) na przewidywanym do remontu odcinku ulicy Kasprzaka w Gorzowie Wlkp.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Kategoria ruchu KR-5-6.

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę zapisów w SST D-05.13.13a w zakresie wymagań na etapie projektowania w stosunku do mieszanki SMA na warstwę ścieralną i ich dostosowanie ich do obowiązującego dokumentu technicznego WT-2:2010.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę zapisów s SST D-05.13.13a w zakresie wolnych przestrzeni w próbkach pobranych z drogi (tab.13) i ich dostosowanie do zakresu wolnych przestrzeni w mieszance na etapie projektowania (próbki Marshalla) (tab.8) oraz wymaganego poziomu zagęszczenia powyżej 97% (zgodnie z WT-2:2010).

Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3

Wymagania w zakresie wymagań na etapie projektowania oraz w zakresie wolnych przestrzeni winny być zgodne z wytycznymi WT-2:2010.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w Rozdziale XVII pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„Termin: 08.10.2014 r., godz.11:30.

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w Rozdziale XVIII, który otrzymuje brzmienie:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.10.2014, godz. 11:45 w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul.Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. Wydział Infrastruktury Miejskiej pokój nr 809A.”

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

WZ. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. *Nwa Piekarz*
Z-ca Prez. Miasta