



# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

## BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Śląska 95  
66-400 Gorzów Wlkp.  
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42  
e-mail: bok@pwikgo.pl

Gorzów Wlkp. 20.07.2017 r.

**ADW SANIT Dawid Wachowiec**

ul. A. Zawadzkiego 150/8  
71-246 Szczecin

## ZAKRES USŁUG:

Znak: ZUD / 0206/ 17

### WODOCIĄGOWE

- wykonywanie przyłączy wodociągowych,
- układanie przewodów bez wykopów „przecisk kretem”,
- cięcie rur żeliwnych urządzeniem „Dolmar”,
- nawiercanie ręczne i mechaniczne urządzeniem „Ravetti”,

### KANALIZACYJNE

- inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych,
- czyszczenie kanalizacji,
- inspekcja szczelności urządzeniem „Blizzard”,

### LABORATORYJNE

- badanie wody i ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., **uzgadnia** Projekt Budowlany przyłączy wod. kan. dla zespołu przebudowywanych budynków poszpitalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczno-administracyjne, położonych w obrębie ulic Warszawskiej, Teatralnej i Szpitalnej w Gorzowie Wlkp., dz. nr ew. 2317/4, 2318, 2321/3, 2321/4, 2321/5, 2321/6, 2321/7, 2555, 2566/2, w ramach zadania inwestycyjnego „Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”, w zakresie wydanych warunków podłączenia, z uwagami:

- przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE RC,
- w pomieszczeniach z zestawem wodomierzowym budynku warsztatowego i dydaktycznego należy dodatkowo zamontować wstawkę montażową stalową Dn 50 przed wodomierzem, umożliwiającą swobodny montaż i demontaż wodomierza,
- w studni istn. S1 w ul. Teatralnej wykonać kaskadę wewnętrzną, z wyprofilowaną kinetą betonową,
- w studni istn. S37, S47 wykonać kaskady wewnętrzne, i sprowadzić piony rur do półek kinet,
- na rurociągach włączeniowych do kolektora sanitarnego należy zamontować klapy przeciwzalewowe (przeciw zapachowe),
- odcinki likwidowanych przyłączy wodociągowych należy trwale odciąć i zaślepić, a likwidowane odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej dodatkowo zaślepić w studniach włączeniowych. Prace wykonać pod nadzorem służb PWiK.

Jednocześnie informujemy, że sposób odprowadzenia wód deszczowych należy uzgodnić z Właścicielem t.j. Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp. - Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego.

W załączeniu projekt budowlany.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Z-ca Dyrektora dz. Technicznych

*mgr inż. Tomasz Surdacki*

