


Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>chodnik w ul. Majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego</b> <b>Otwór nr 3</b>					Zał.Nr: Spraw. 52 str.1				
Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: Gorzów Wlkp. Powiat: gorzowski Województwo: lubuskie			Obiekt: Budowa lub remont chodników i parkingów Zleceniodawca: Tomasz Marczewski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Nowicki					System wiercenia: ręczny Rzędna: 0.00 m p.p. terenu Skala 1 : 10      Data wiercenia: 2018-01-09				
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL
1	2	3	[m]	[m]	6							
		Czwartorzęd Pleistocen				Płytką chodnikową grubości 5 cm	-					
					0.05	Piasek średni + poj. żwir jasnobrązowy	Ps(+Ż)					0.53
					0.60	Piasek drobny z piaskiem średnim i wstawkami gliny, jasnobrązowy	Fd+Ps+G					0.49
			1.0		1.00							

KIEROWNIK LABORATORIUM  
  
 mgr inż. Jolanta Nowicka  
 Zaśw. ITB nr 3623/1/94


Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka		<b>WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL</b> <b>Chodnik - ul. Majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego</b> <b>Odwiert numer 3</b>				Zał.Nr: Spraw. 52 str.2 Sonda Nr:									
Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: Gorzów Wlkp. Powiat: gorzowski Województwo: lubuskie		Obiekt: Budowa lub remont chodników i parkingów Inwestor: Tomasz Marczewski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka Dozór geol.: geotech. J. Nowicka				System wiercenia: ręczny Rzędna: 0.00 m p.p.terenu Skala 1 : 10      Data wiercenia: 2018-01-09									
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zagęszczenia						Interpretacja				
					Luźny	Srednio zagęszcz			Zagęszczony			N <sub>10</sub>	N <sub>kor</sub>	I <sub>D</sub> /(I <sub>L</sub> )	I <sub>s</sub>
					Ilość uderów na 10 cm wbicia sondy										
[m.p.p.]	[m]	Symbol	Warstwa	5   10   15   20   25   30   35   40   45						7	8	9	10		
1	2	3	4	5							10	24	0.53	0.94	
											16	16	0.49	0.94	
		1.0													

**INEROWNIK LABORATORIUM**  
  
 mgr inż. Jolanta Nowicka  
 Zaśw. ITB nr 3623/1/94



# Gorzów Wielkopolski - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 1000



KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr inż. Jolanta Nowicka  
Zaśw. ITB nr 3623/1/94