



Gorzów Wlkp., 17.04.2019 r.

BZP.271.31.2019.AR

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy: przetarg nieograniczonego pn.: **Modernizacja nowo nabytych nieruchomości w Gorzowie Wlkp.**

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy producenta central wentylacyjnych: NW1 oraz NW2 - w opisie podano sporo parametrów central sugerujących opis już dobranych urządzeń, marka producenta w przeważającym stopniu pozwala określić koszt urządzeń potrzebny do opracowania oferty.

Sprostowanie:

Tak szczegółowy opis central wentylacyjnych, jaki podano w projekcie ogranicza pole wyboru do jednego konkretnego urządzenia. Mając na uwadze przepisy o uczciwej konkurencji, prosimy o uproszczenie opisu do podstawowych danych, według których należy dobrać urządzenia.

**Odpowiedź**

Zakres urządzeń wchodzących w skład instalacji:

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o konstrukcji szkieletowej [NW1] o wydajności 6500 m<sup>3</sup>/h, spręż całkowity P = 400Pa. Centrala składa się z: część nawiewna: filtra typ F5, wymiennika obrotowego, nagrzewnicy wodnej o mocy grzewczej 35,7kW, sekcji wentylatorowej; część wywiewna: filtra typ F5, sekcji wentylatorowej, odkraplacza, przepustnice z siłownikami oraz kompletem automatyki
- wentylator dachowy [W2] dn150 o wydajności 500m<sup>3</sup>/h, spręż całkowity P = 200Pa z podstawą tłumiącą typ PTS-150
- wentylator dachowy [W3] dn150 o wydajności 500m<sup>3</sup>/h, spręż całkowity P = 200Pa z podstawą tłumiącą typ PTS-150

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o konstrukcji bezszkieletowej [NW2] nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz  
Zastępca Prezydenta Miasta