

Gorzów Wlkp., 11.10.2019 r.

BZP.271.87.2019.MA

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: **Remont Sali Konferencyjnej 201 wraz z przyległymi pomieszczeniami Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”.**

Upzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Proszę o załączenie dokumentacji elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje dokumentację techniczną branży elektrycznej.

Pytanie nr 2: Proszę o sprecyzowanie lub określenie wymagań dotyczących opraw oświetleniowych (pozycja 520, 530,540 i 550 w przedmiarze).

Odpowiedź:

poz. 520 panel listwowy typu LED O WYM 2,15x0,80

poz. 530 oprawa okrągła podtynkowa o średnicy fi 30 z trzema rodzajami barw

poz. 540 oprawa - kinkiet wybór nastąpi w trakcie realizacji po przedstawieniu Zamawiającemu 3 propozycji

poz. 550 oprawa ewakuacyjna LED 1W IP65 1h naścienna

Pytanie nr 3: Proszę załączenie dokumentacji albo określenie wymagań dotyczących wykonania instalacji komputerowej (pozycja nr 590 w przedmiarze). Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „instalacji komputerowej”? Jaki ma być zastosowany osprzęt i urządzenia, ilość gniazd, ilość przewodów itp.?

Odpowiedź:

- dwa gniazda zasilające,

- jedno gniazdo z hdmi,

- jedno gniazdo rj45

- usb ze standardem 3.0 minimum,

- kable logiczne UTP 4x4x0,5mm mm2 w ilości 720 m

- przy stole konferencyjnym ma siedzieć 10 osób ze sprzętem komputerowym

Pytanie nr 4: Proszę o określenie lokalizacji klimatyzacji (jednostek wewnętrznych i zewnętrznej).

Odpowiedź: Jednostka klimatyzatora wewnętrznego zamontowana w suficie nad stołem, odprowadzenie skroplin na zewnątrz. Klimatyzator sufitowy, kasetonowy o nawiewie czterostronnym o mocy chłodniczej 12kW wraz z jednostką zewnętrzną.

Pilot bezprzewodowy. Klasa efektywności elektrycznej A+.

Jednostka wewnętrzna: ACQ125C jednostka zewnętrzna: AZQS125BY1 wydajność chł./grz: 12,1/13,5,kW, zasilanie: 380V

ZESTAW: 1 x jednostka wewnętrzna + 1 x jednostka zewnętrzna + panel dekoracyjny (ADP125B)+1 x pilot zdalnego sterowania.

Dane techniczne:

- moc chłodnicza - 12,1 kW
- moc grzewcza - 13,5,kW
- pobór mocy chłodzenie - 4,60 W
- pobór mocy grzanie - 3,74 W
- wymiary jednostki wewnętrznej (wys./szer./gł.) - 260x1538x634 mm
- wymiary jednostki zewnętrznej (wys./szer./gł.) - 990x940x320 mm
- ciężar jedn. wew./jedn. zew. - 45/81 kg
- głośność jednostka wewnętrzna - 64 dBA
- głośność jednostka zewnętrzna - 71 dBA
- średnica rur (cal) - 1/2"-3/4"
- czynnik chłodniczy - R410a

Pytanie nr 5: Brak załącznika nr 6 opisującego montaż rolety do sufitu. Brak tej opisu rolety (określenia materiału, długości itp).

Odpowiedź: Zamawiający dołącza opis techniczny rolet (Załącznik nr 6).

Pytanie nr 6: W przedmiarze zamieszczonym przez Zamawiającego występuje odniesienie do załącznika nr 6 którego brak. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pkt. 5

Pytanie nr 7: W pozycji 590 założono instalacje komputerową w obmiarze kpl. Prosimy o uszczegółowienie pozycji bądź udostępnienie projektu instalacji wraz z wytycznymi.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pkt. 3

Pytanie nr 8: W pozycji 600 – montaż klimatyzatora – prosimy o uszczegółowienie miejsca usadowienia klimatyzatorów oraz podać odległości instalacji klimatyzatorów a także skroplin do wykonania.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pkt. 4

Pytanie nr 9: Prosimy o udostępnienie czytelnych projektów sali, ponieważ te zamieszczone na stronie są bardzo słabej jakości.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje projekt (rysunek) zakresu robót.

Jednocześnie Zamawiający przesuwam termin składania ofert **do dnia 17.10.2019 r. do godz. 08:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania, tj. **17.10.2019 r. godz. 08:30 w Sali 201 (I piętro) Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.**

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

SEKRETARZ MIASTA
Eugeniusz Kurzawski



OPIS TECHNICZNY ROLET

Rolety z tkaniny zaciemniającej, szerokość dekoracyjna 180 cm, wysokość ok. 380 cm, sztuk 6. Tkanina niepalna SOLARFLEX F.R, zaciemniająca w całości, czyli nieprzepuszczająca światła w 100%, izolująca od ciepła i zimna, skład 100% poliester.

Kolorystyka tkaniny będzie ustalona z Zamawiającym według przedstawionych próbek Wykonawcy. Rolety o długości dopasowanej do szerokości okien, montaż do sufitu, rozzuwanie kurtynowe, możliwość sterowania pilotem, podłączanie silników w taki sposób aby była możliwość sterowania trzema roletami jednocześnie, bądź każdym osobno. Rolety wyposażone w system stop and block wyłączający automatycznie silnik przy wykryciu oporu, system Touch Motion lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych przy pociąganiu lekko tkaniną w żądanym kierunku, roleta automatycznie rozpoczyna pracę.

Sterowanie ręczne: przy braku zasilania napędu, roletę można sterować ręcznie.

Zwarta konstrukcja: cicha, płynna praca z miękkim startem i zatrzymaniem.

Różne opcje sterowania: sterowanie bezprzewodowe RTS, połączenie bezpotencjałowe (DryContact DCT), RS 485.

Zapamiętywanie krańcówek: przy odłączeniu rolet od źródła zasilania, napęd nie traci wprowadzonych wcześniej ustawień.