



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Gorzów Wlkp., 02.04.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej – Kontrakt IX realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I”**

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Kraking statyczny nie pogarsza istniejących spadków i może je poprawić. Ze względu na brak kamerowania przed przetargiem może się okazać, że występują przeciwspadki, których kraking nie poprawi. Co wtedy z takim odcinkiem kanału?

**Odpowiedź**

Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą, na wskazanych do renowacji odcinkach nie występują przeciwspadki. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową, w zakres robót wchodzi inspekcja stanu istniejącego kolektorów za pomocą kamery na wózku jezdnym. W przypadku stwierdzenia stanu odmiennego od założonego w dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu - dalsze postępowanie w takim wypadku będzie odbywało się zgodnie z zapisami we wzorze Umowy.

Ponadto Zamawiający w dniu 01.04.2020 r. zamieścił na stronie:

<http://www.eurzad.gorzow.pl/downloads/MODYFIKACJA1.zip> posiadaną dla odcinka kanalizacji deszczowej DN600 inspekcję telewizyjną wraz z raportem.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający posiada wiercenie geologiczne po trasie kanałów z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada powyższych dokumentów.

**Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający posiada dokumentację archiwalną stwierdzającą jaki rodzaj rur został użyty do budowy kanału  $\phi 300$ ,  $\phi 400$ ,  $\phi 600$ ?

**Odpowiedź**

Istniejące rury kanalizacyjne wykonane są z betonu. Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej stwierdzającej rodzaj zastosowanej rury.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników

Z poważaniem

up. PREZYDENTA MIASTA  
Agnieszka Surmacz  
Zastępca Prezydenta Miasta