



**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

BZP.271.33.2020.IKP

Gorzów Wlkp. 27.05.2020r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań : Zamówienie częściowe nr 1 – Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada- Etap II, Zamówienie częściowe nr 2- Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego 1”

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania, w zakresie zamówienia częściowego nr 2, na które udziela się następujących odpowiedzi :

Pytanie nr 1: Proszę o określenie parametrów – wysokość i wielkość bryły korzeniowej lub doniczki krzewów wymienionych w poz. nr 33 Tabeli Elementów Rozliczeniowych, oraz zasadności wkopywania przy nich pali drewnianych o wysokości 150 cm i średnicy 10 cm, o których mowa w Projekcie technicznym w dziale „Zieleń”.

Odpowiedź : Wysokość krzewów wymienionych w pozycji 33 Tabeli Elementów Rozliczeniowych to minimum 40 cm, doniczka w rozmiarze minimum C2.
Zadaniem drewnianych pali jest ochrona roślin przed najechaniem/ nielegalnym parkowaniem pojazdów w obrębie roślin.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Agnieszka Surmacz