



Wyposażenie stanowisk wg projektu "Budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim" z dnia 27.02.2018 - Pulsar Systemy Elektroniczne.

Legenda:

C-x	Wypust / gniazdo TV / na potrzeby istn. monitoringu
T-xx	Wypust pod klimatyzator z istniejącej jednostki głównej
y-xx	Gniazdo RJ45 podwójne kat.6 FTP dla monitoringu kat 6 UTP dla pozostałych
y-Gxx	Gniazdo pojedyncze 230V/16A
y-Gxx	Gniazdo/wypust 400V 5B 16A
xx|xx	Oznaczenie obwodu
y	Oznaczenie rozdzielni
	Rozdzielnia z sekcjami TW - Tablica wizyjna sekcja nierezerwowana TWR - Tablica wizyjna sekcja rezerwowana TP - Tablica Dużumych część nierezerwowana TPR Tablica Dyżurnych część rezerwowana
MSzU	Miejscowa Szyna Uziemiająca
PEL-3	Kaseta podłogowa 6x M45 3x230V 16A DATA + 2x 230V 16A + 2xRJ45 kat. 6
PEL-2	Kaseta podłogowa 6x M45 2x230V 16A DATA + 2x 230V 16A + 4xRJ45 kat. 6
PEL-1	Kaseta podłogowa 8x M45 3x230V 16A DATA + 2x 230V 16A + 6xRJ45 kat. 6
	Istniejący wyłącznik ppoż.
	Kanały podposadzkowe szer. 340; 175 i 125mm
CCTV IP/Rx	Wypusty pod kamery IP - UTP kat 6 z Serwerowni pom 10 parter. z szafy RACK przeznaczonej pod nowy monitoring CCTV IP PoE.
	Kasety rewizyjne

Uwaga!
1. Część obwodów istniejącej tablicy TW (obwody nie ujęte w opracowaniu w tym m. in. oświetlenie zewnętrzne, klatki itp. maks. 9obwodów) należy przedłużyć do nowoprojektowanej rozdzielnicy, przenieść istniejące zabezpieczenia i zasilić z sekcji TP/TW.
2. Istniejące zasilanie klimatyzatorów z jednostki zewnętrznej pozostawić bez zmian w sposobie zasilania. Przewódy zbyt krótkie należy przedłużyć w puszce PK60. Nie stosować złączek skręcanych!

INWESTYCJA
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."

ADRES INWESTYCJI
Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122

INWESTOR
Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN LAMPRECHT
ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp .

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT	upr. nr	podpis
mgr inż. Grzegorz Bytniewski	LUKG/0006/PWOE/05 upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
mgr inż. Michał Putowski		

SPRAWDZAJĄCY	upr. nr	podpis
mgr inż. Tomasz Dziwański	WKP/0433/POOE/16 upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE + IT

SKALA	DATA
1:50	19.03.2019 r.

STADIUM	NUMER RYSUNKU	STRONA NR
PROJEKT BUDOWLANY	E-2	12