


Tablica TWR 230/400V TN-S (sekcja rezerwowana zasilana z UPS UM)



Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izolacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek.

Należy zabudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.

1. TP/PTW niezereumowaną - obwody niezereumowane ogólnego przeznaczenia;
2. TPW rezeumowaną - potrzeby KWP;

3. TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.

INWESTYCJA			
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."			
ADRES INWESTYCJI			
Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122			
INWESTOR	Miasto Gorzów Wlkp.		
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
JAN LAMPRECHT			
ul. Nadbrzeżna 17/4/4, 66-400 Gorzów Wlkp.			
BRANŻA			
ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT	mgr inż.	upr. nr	podpis
Grzegorz Bytniewski		LUG/G/0006/PW/OE/05	upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
mgr inż.	Michał Pułowski		
NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT ROZDZIELNI TWR			
SKALA	DATA		
	19.03.2019 r.		
STADIUM	NUMER RYSUNKU	STRONA NR	
PROJEKT WYKONAWCZY	E-9	19	