


Tablica TPG 230/400V TN-S (sekcja zasilana z Siłowni Nap. Gwarantowanego KMP)



Siłownia nap. gwarantowanego KWP pom. 16 poziom -1
Istniejący rozłącznik bezpiecznikowy L71M.
Podłączyć pod styk EPD przewód HDGs 2x1mm²
z wyłącznika w pom. dyżurnego.

- Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izozacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek.
Należy zabudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.
- TP/TW nierezzerwowaną - obwody nierezzerwowane ogólnego przeznaczenia;
 - TPW rezerwowaną - potrzeby KMP;
 - TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.
 - TPG nap. gwarantowane z siłowni KMP.

INWESTYCJA
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach
zadania "System zrównoważonego transportu
miejskiego w Gorzowie Wlkp."

ADRES INWESTYCJI
Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn,
jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp.,
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122

INWESTOR
Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN LAMPRECHT
ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp.

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT	upr. nr	podpis
mgr inż. Grzegorz Bytniewski	LUKG/0006/PW/OE/05 upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
mgr inż. Michał Putowski		

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT ROZDZIELNI TPG

SKALA
DATA
29.04.2019 r.

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY Rewizja 1	NUMER RYSUNKU E-10	STRONA NR 20
---	------------------------------	------------------------