


Tablica TPR 230/400V TN-S (sekcja rezerwowana zasilana z UPS KMP)



Serwerownia Rozdzielnic UPS KWP pom. 16 poziom -1  
Zabudować rozłącznik bezpiecznikowy L73M

Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izoizacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek.  
Należy zabudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.  
1. TP/TW nierezzerwowaną - obwody nierezzerwowane ogólnego przeznaczenia;  
2. TPW rezerwowaną - potrzeby KMP;  
3. TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.  
4. TPG nap. gwarantowane z siłowni KMP.

INWESTYCJA  
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby  
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach  
zadania "System zrównoważonego transportu  
miejskiego w Gorzowie Wlkp."

ADRES INWESTYCJI  
Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn,  
jedn. ewid. 086101\_1 M. Gorzów Wlkp.,  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122

INWESTOR  
Miasto Gorzów Wlkp.  
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
JAN LAMPRECHT  
ul. Nadbrzeźna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp.

BRANŻA  
**ELEKTRYCZNA**

PROJEKTANT	upr. nr	podpis
mgr inż. Grzegorz Bytniewski	LUKG/0006/PW/OE/05 upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
mgr inż. Michał Putowski		

NAZWA RYSUNKU  
**SCHEMAT ROZDZIELNI TPR**

SKALA  
DATA  
29.04.2019 r.

STADIUM	PROJEKT	NUMER RYSUNKU	STRONA NR
WYKONAWCZY	Revizja 1	E-8	18