


Tablica TWR 230/400V TN-S (sekcja rezerwowana zasilana z UPS UM)



Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izozacji, IP44 o wymiarach 550x205x200 wyposażona w zamek.

Należy zbudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.

1. TP/TPW nierzekerwowaną - obwody nierzekerwone ogólnego przeznaczenia;
2. TPW rezerwowaną - potrzeby KWP;
3. TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.

INWESTYCJA		
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."		
ADRES INWESTYCJI		
Dziąłka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122		
INWESTOR	Miasto Gorzów Wlkp.	
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PRACOWNIA PROJEKTOWA		
JAN LAMPRECHT		
ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp		
BRANŻA		
ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT	upr. nr podpis	
mgr inż. Grzegorz Bytniewski	LUK.G/0006/P.WO.E/05 upr. w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji w dziedzinie elektroenergetycznych	
mgr inż. Michał Putowski		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Tomasz Dziwański	upr. nr podpis WK/P.04.33/P.OE/E/16 upr. w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych	
NAZWA RYSUNKU		
SCHEMAT ROZDZIELNI TWR		
SKALA	DATA	
	19.03.2019 r.	
STADIUM	NUMER RYSUNKU	STRONA NR
PROJEKT BUDOWLANY	E-9	19