


Tablica TP / TW 230/400V TN-S (sekcja nierezerwowana)



Rozdzielnia Główna pom. 15 poziom -1
Zabudować rozłącznik bezpiecznikowy L73M

Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izolacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek.
Należy zabudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.
1. TP/TW nierezerwowaną - obwody nierezerwowane ogólnego przeznaczenia;
2. TPW rezerwowaną - potrzeby KMP;
3. TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.
4. TPG nap. gwarantowane z siłowni KMP.

INWESTYCJA
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach
zadania "System zrównoważonego transportu
miejskiego w Gorzowie Wlkp."

ADRES INWESTYCJI
Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn,
jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp.,
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122

INWESTOR
Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN LAMPRECHT
ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp.

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

| | | |
|---|--|--------|
| PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Bytniewski | upr. nr LUKG/0006/PW/OE/05 upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | podpis |
| mgr inż. Michał Putowski | | |

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT ROZDZIELNI TP/TW 1/2

SKALA
DATA
29.04.2019 r.

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------|
| STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY Rewizja 1 | NUMER RYSUNKU E-6 | STRONA NR 16 |
|---|-----------------------------|------------------------|