



Gorzów Wlkp., dnia 10.09.2020 r.

BZP.271.51.2020.NP

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w
postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn **Zagospodarowanie terenu Parku Wiosny Ludów, w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej” oraz zadania „Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.” oraz Parku im. Mikołaja Kopernika w ramach zadania „Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843.) udziela się odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego:

Pytanie dotyczy: Zamówienia Częściowego Nr 1: Zagospodarowanie terenu Parku Wiosny Ludów, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej” oraz zadania “Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”

Pytanie:

Proszę o informację na temat sposobu nawadniania róż w parku Wiosny Ludów, ponieważ w projekcie jest system nawadniania zraszaczami. Po konsultacji z osobami zajmującymi się zielenią otrzymałem informację że wskazany byłby system nawadniania kropelkowego do korzeni. Proszę o informację jakie jest stanowisko zamawiającego w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie instalacji sztucznego nawodnienia przy użyciu linii kroplujących z kompensacją ciśnienia.

System został szczegółowo opisany w dokumentacji z 2019 r. pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej - rewitalizacja Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp. – nawodnienie różanki”.

Z poważaniem


ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Agnieszka Surmacz