



Gorzów Wlkp., 13.08.2015 r.

WOU-IV.271.46.2015.AJD

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Remonty chodników wraz z wymianą krawężników w ul. Koniawskiej i Poznańskiej.**

Zamawiający modyfikuje następujące zapisy Specyfikacji Technicznej:

pkt 1.4. Określenia podstawowe, ppkt 1.4.3 było:

„Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do ulepszanego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytwarzana z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.”

pkt 1.4. Określenia podstawowe, ppkt 1.4.3 jest:

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do ulepszanego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana z kruszyw naturalnych.”

Jednocześnie zmodyfikowana zostaje odpowiedź udzielona pismem z dnia 10.08.2015r.

Pytanie :

ST. D 04.04.02 podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywa stabilizowane mechanicznie pkt. 1.4.3. dopuszcza materiał z recyklingu- czy zatem możliwe jest wbudowanie owego materiału zgodnie z specyfikacją zamieszczoną w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź brzmiała:

Dopuszcza się wbudowanie warstwy z mieszanki niezwiązanej - kruszywa stabilizowane mechanicznie zgodnie z wymogami ST. D 04.04.02 pkt. 2, w tym również materiału z recyklingu.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów sztucznych ani z recyklingu.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2015r. do godz. 10.00.** Publiczne **otwarcie ofert** nastąpi w dniu: **19.08.2015r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Sala 201.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki