



WOR.V.0003.1.2024

Górzów Wlkp., dnia 11.01.2024 r.

Pani  
Marta Bejnar-Bejnarowicz  
Radna Rady Miasta  
Górzowa Wlkp.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą zmodernizowanych schodów przy ul. Gwiaździstej 18, informuję, że dokumentacja w zakresie schodów została wykonana przez projektanta o specjalności architektonicznej.

Odnosnie pochwyty informuję, że według opinii zarówno projektanta, jak i inspektora nadzoru został on wykonany i zamontowany w sposób nieutrudniający swobodnego zjazdu oraz podjazdu dla wózka dziecięcego.

Prawdopodobną przyczyną rozmycia skarpy był spływ wód opadowych na skutek niedrożności rury spustowej na szczycie budynku przy ul. Gwiaździstej 18. Przelewająca się woda powodowała wypłukiwanie ziemi w sąsiedztwie schodów.

Rura spustowa została udrożniona przez zarządcę budynku. Ponadto skarpa została odtworzona oraz zostały wstawione obrzeża betonowe przekierowujące wody opadowe na teren schodów (zdjęcia w załączeniu). Prace zostały wykonane w ramach gwarancji.

Stan skarpy po opadach będzie monitorowany przez Miasto.

z up. Prezydenta Miasta

Iwona Olek  
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Biuro Prezydenta Miasta,
2. Wydział Organizacyjny,
3. WGT a/a.